

Kraków, dnia 06.03.2015 r.

ZP-02/15 wyjaśnienia SIWZ 1

### **Do wszystkich wykonawców**

- I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **wykonanie prac konserwatorskich na potrzeby MICET. Postępowanie ZP-02/15:**

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o określenie zakresu prac ponieważ z projektu wynika dużo szerszy zakres robót niż dołączony przedmiar robót.

Pytanie 2

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III. 6. jest napisane:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 10 do 17 do SIWZ”

Z załączników tych wynika, że zostały zaprojektowane prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, przebudowy klatki schodowej, montaż windy itp.

Załączony do ofertowej wyceny przedmiar robót uwzględnia częściowy zakres wspomnianych wyżej prac.

Czy w związku z tym w wycenie ofertowej należy odnieść się tylko do tego przedmiaru robót, czy też w ofercie należy uwzględnić również pozostałe prace (instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, montaż windy).

Jeśli tak, to prosimy o załączenie przedmiaru robót na w/w prace.

Pytanie 3

Czy w zakres prac wchodzi również prace elektryczne i sanitarne? Wśród załączników do SIWZ jest załącznik nr 11 dot. m.in. instalacji sanitarnych i elektrycznych natomiast w przedmiarze nie ma pozycji tego typu prac.

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza, że zakresem prac jest zakres objęty przedmiarem robót załączonym do SIWZ, niezależnie od projektów?

### **Odpowiedź 1, 2, 3 i 4**

**Do wykonania, zgodnie z informacją podaną w pkt III.2. SIWZ, jest zakres prac objęty opracowaniem "PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU STAREGO TEATRU W KRAKOWIE UZUPEŁNIENIE" Kraków czerwiec 2014 r. na podstawie którego opracowano załączony przedmiar robót.**

**Projekt budowlany stanowi element opisu przedmiotu zamówienia, który jest konieczny dla uzyskania pozwolenia na budowę dotyczącego zakresu przedmiotowego zamówienia.**

**Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w ofercie będzie zobowiązany wskazać wynagrodzenie ryczałtowe i w jego ramach będzie zobowiązany do realizacji robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy niezależnie od tego w jakich ilościach zostały one ujęte w przedmiarach stanowiących podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego.**

Pytanie 5

W związku z wymaganiem zastosowania materiałów użytych w trakcie ostatniego remontu (przedmiar, element nr 1.6) prosimy o określenie jaka była przyjęta technologia tynków renowacyjnych.

## **Odpowiedź 5**

**Stosowano wyrównawczy tynk renowacyjny OPTOSAN ASP do wysokości 2 m. a powyżej tynk cementowo - wapienny PROFIX PTC-10. Tynki kładzono zgodnie z instrukcją producentów.**

**Zamawiający przypomina także o treści pkt III.9. SIWZ.**

## Pytanie 6

Wśród wymaganych przez Zamawiającego osób potrzebnych do realizacji zamówienia jest konserwator dzieł sztuki (pkt V.2.3).b).b). SIWZ), który powinien posiadać uprawnienia w zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent wskaże dwie osoby będące konserwatorem w zakresie konserwacji kamienia oraz konserwatorem w zakresie konserwacji metalu?

## **Odpowiedź 6**

**Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Poniżej Zamawiający dokonuje Zmiany SIWZ w tym zakresie.**

II. Zamawiający dokonuje zmiany pkt V.2.3. lit. b) ppkt b). Dotychczasowa treść:

*„konserwatorem dzieł sztuki:*

*posiadającym uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkach zgodnie z § 22 lub 31 rozporządzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 roku, w zakresach, które łącznie odpowiadać winny pełnemu zakresowi zamówienia tzn. w zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu;”*

zastępuje się następującą:

*„konserwatorem dzieł sztuki:*

*posiadającym uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkach zgodnie z § 22 lub 31 rozporządzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 roku, w zakresach, które łącznie odpowiadać winny pełnemu zakresowi zamówienia tzn. w zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu.*

**Zamawiający dopuszcza wykazanie warunku przez wykazanie dysponowania dwoma osobami:**

**- jedną osobą posiadającą powyższe kwalifikacje w zakresie rekonstrukcji kamienia,**

**- jedną osobą posiadającą powyższe kwalifikacje w zakresie rekonstrukcji metalu;”**

III. Zamawiający informuje, że ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w postępowaniu. Aktualny termin składania ofert to: 19.03.2015 r., godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego dnia o godz. 12:15.

IV. Zamawiający informuje jednocześnie o możliwości odbycia kolejnej wizji na terenie budowy. Planowany termin wizji to dzień 10.03.2015 r., początek o godz. 9:00, miejsce spotkania: sień wejściowa przy portierni od strony pl. Szczepańskiego 1.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.**