

### Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „ **Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru**”

#### A. Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn. ze zmianami), uprzejmie informuje, że w zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

##### **Pytanie nr 1**

W dokumentacji nie ma jednoznacznie wskazanego rodzaju drewna, z którego mają być wykonane nowe okna. W ST jest mowa o tarcicy iglastej, a w Przedmiarze w opisie okien balkonowych – dąb. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na mikrowczepy? Jeśli nie proszę o wskazanie innego rodzaju klejonki.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki z drewna iglastego namikrowczepy.

##### **Pytanie nr 2**

Ponadto proszę o podanie rodzaju szklenia, które miałyby być zastosowane w nowych oknach (np. okno skrzynekowe – skrzydło wew. 4x16x4, skrzydło zew. – szklenie pojedyncze 4, okno zespolone – 4x16x4).

**Wyjaśnienie:** Szklenie okien pojedynczo szklonych i wewnętrznych skrzydeł stolarki skrzynekowej 4x16x4, zewnętrznych skrzydeł okien skrzynekowych pojedynczym szkłem gr. 4mm. Drzwi balkonowe z naświetlem 4x16x4.

##### **Pytanie nr 3**

Dokumenty projektowe nie zawierają żadnych danych dotyczących wyposażenia nowej stolarki okiennej w nawiewniki. Jeżeli nowe okna mają być w nie wyposażone, proszę o określenie ich rodzaju i ilości (np. ciśnieniowe, 1 szt. na 1 okno).

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie przewiduje wyposażenia nowej stolarki w nawiewniki. W miejsce nawiewników zastosowano możliwość rozszczelnienia prawych /od wnętrza/ skrzydeł okien, przy możliwości zablokowania lewych. Szczelina rozszczelnienia min 5 mm./nie dotyczy drzwi balkonowych/.

#### **Pytanie nr 4**

Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę parapetów zewnętrznych? Jeżeli tak, proszę o określenie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane nowe elementy oraz ich grubość i ilość w m<sup>2</sup>, a także uzupełnienie Przedmiaru o tę pozycję.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów zewnętrznych.**

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące. Z uwagi na fakt, że udzielone odpowiedzi mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający dokona wydłużenia terminu przewidzianego na składanie ofert.

#### **B. Zmiany treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn. ze zmianami), uprzejmie informuje, że dokonana została zmiana polegająca na:

1. **wykreśleniu w całości punktu 12.4.2.3** z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. zmianie daty składania i otwarcia ofert w pkt 10.9 oraz 11.1 i 11.2 z 29.06.2015r. na **30.06.2015r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.